| SUW Kliniska | | | |
|---|---|---|---|
| **Miejscowość** | **jednostka miary** | **wymagania*** | **wynik** |
| pH | | **6,5-9,5** | 7,7 |
| mętność | NTU | **akceptowalny przez Klientów, zalecany zakres warości do 1** | <0,10 |
| jon amonowy | mg/l | **0,50** | <0,04 |
| barwa | mg/l | **akceptowalny przez Klienta** | 5 |
| zapach | brak | **akceptowalny przez Klienta** | akceptowalny |
| smak | brak | **akceptowalny przez Klienta** | akceptowalny |
| przewodność właściwa | µS/cm | **2500** | 405 |
| magnez | mg/l | **7-125** | 19,6 |
| potas | mg/l | **brak** | 3,26 |
| sód | mg/l | **200** | 19,5 |
| wapń | mg/l | **brak** | 128 |
| wodorowęglany | mg/l | **brak** | 164 |
| chlorki | mg/l | **250** | 31,2 |
| siarczany | mg/l | **250** | 242 |
| mangan | µg/l | **50** | 22 |
| żelazo | µg/l | **200** | 43 |
| twardość ogólna | mg/l | **60-500** | 311 |
| Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli | NPL/100 ml | **0** | 0 |
| Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii Escherichia coli | NPL/100 ml | **0** | 0 |
| Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C | jkt/1ml | **100** | 2 |

*- Wymagania z Rozporządznia Ministra Zdrawia Dz. U. poz. 2294 z dnia 07/12/2017r. W sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi
1) zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała: 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzonej do sieci wosociągowej; 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta

Data aktualizacji: 08.02.2023