SUW Święta			
Miejscowość	**jednostka miary**	**wymagania***	**wynik**
pH		**6,5-9,5**	7,40
mętność	NTU	**akceptowalny przez Klientów**	0,19
jon amonowy	mg/l	**0,32**	<0,04
barwa	mg/l	**akceptowalny przez Klienta**	5
zapach	brak	**akceptowalny przez Klienta**	akceptowalny
smak	brak	**akceptowalny przez Klienta**	akceptowalny
przewodność właściwa	µS/cm	**2500**	1148
magnez	mg/l	**7-125**	14,70
potas	mg/l	**brak**	4,02
sód	mg/l	**200**	52,90
wapń	mg/l	**brak**	145
fluorki	mg/l	**1,50**	0,21
wodorowęglany	mg/l	**brak**	437
chlorki	mg/l	**250**	108,0
siarczany	mg/l	**250**	10
mangan	µg/l	**50**	24
żelazo	µg/l	**200**	33
twardość ogólna	mg/l	**60-500**	404
Escherichia coli	NPL/100 ml	**0**	0
Enterokoki jelitowe	NPL/100 ml	**0**	0
bakterie grupy coli	NPL/100 ml	**0**	0
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22^{o}C	jkt/1ml	**100**	0

*- Wymagania z Rozporządznia Ministra Zdrowia Dz. U. poz. 748 z dnia 22.05.2026r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi
1) zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała: 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzonej do sieci wodociągowej;
200 jtk/1 ml w kranie konsumenta
Data aktualizacji: 30.10.2026